



231012341083



苏环
SUHUAN

检测报告

苏环字(2023)第230191号

委托单位

苏州工业园区教育局

项目名称

星湾学校东校区扩建项目

检测地址

星湾学校东校区

检测类别

委托检测

江苏苏环工程质量检测有限公司

2023年05月31日

江苏苏环工程质量检测有限公司

检测报告

苏环字(2023)第230191号

共6页第1页

委托单位	苏州工业园区教育局	检测地点	星湾学校东校区
项目名称	星湾学校东校区扩建项目		
联系人	赵俊	联系电话	13773083045
样品名称	室内空气样品	检测数量	共计75个检测点
抽样日期	2023年5月28日	检测日期	2023年5月28日至5月31日
检测类别	委托检测	封闭时间	12小时
环境条件	27℃、84%RH、100.4kPa	检测项目	甲醛、苯、TVOC、甲苯、二甲苯
标准依据	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022		
检测依据	1.《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014; 2.《室内空气中苯的测定—气相色谱法》GB 11737-89; 3.《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定—热解析/气相色谱法》GB 50325-2020附录E; 4.《室内空气中甲苯的测定—气相色谱法》GB11737-89; 5.《室内空气中二甲苯的测定—气相色谱法》GB11737-89。		
取样方法	现场采集空气样本		
检测仪器	QC-2双路大气采样仪、V-1100D分光光度计、GC112A气相色谱仪		
检测结论：检测结果符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022，合格			
备注：ND表示检出值低于检出下限；苯最低检出限为0.002mg/m ³ 。			
编制：			
审核：			
批准：	签发日期 2023 年 5 月 31 日		